

Изменения-2023 в пожарной безопасности

«АКТИОН» Образование

- устанавливайте елку за 1 метр от стен и потолков, если они из материалов не класса Г1, В1, Д2, Т2;
- замените огнетушители по приложению 1 к Правилам противопожарного режима;
- делайте 1 инструкцию на однотипные здания по назначению и пожарной нагрузки;
- добавьте в инструкции перечень дежурного персонала, если он есть;
- не вносите в журнал эксплуатации работы по очистке вентиляционных камер, циклонов и воздуховодов;
- не вносите в журнал эксплуатации проверку целостности покрывала для изоляции очага возгорания.